



Diagnoseverslag van een verwarmingssysteem - onderdeel 'EPB-eisen'

Datum handeling: 29/10/2024

Datum ingebruikname: 28/09/1996

Firma/Zelfstandige

naam van de onderneming: Company name
straat/nr/postbus: Gulledele 82
postcode/gemeente: 1200 BRUXELLES
land:
tel/GSM: 02/775.30.30
e-mailadres: certibru.test@gmail.com
ondernemingsnr. (KBO):

Erkende professional tech. ☒ GI ☒ GII ☒ L
adviseur ☒ type 1 ☒ type 2
erkeningsnummer: 001802578
voornaam/naam: Invulsoftware opleiding

Eigenaar / Houder / Aangever milieuvergunning

☐ Particulier ☐ Mede-eigendom ☒ Onderneming

voornaam/naam: First Name Last Name
naam onderneming/VME: Bruxelles Environnement
ondernemingsnr. (KBO): 0236.916.956
straat/nr/postbus: Avenue du Port 86C
postcode/gemeente: 1000 Bruxelles
land:
tel/GSM: +3227757575
e-mailadres: info@environnement.brussels

Adres EPB-eenheid waar het toestel/systeem zich bevindt

straat/nr/postbus: Avenue du Port 86C
postcode/gemeente: 1000 Bruxelles
nummer verdieping: N-01
referentie EPB-eenheid: front left part
eventuele naam gebouw: Bxl Environnement

Contactpersoon

voornaam/naam: First Name Last Name
naam onderneming/VME: Bruxelles Environnement
tel/GSM: +3227757575
e-mailadres: info@environnement.brussels

Verwarmingssysteem

Als er meerdere verwarmingssystemen zijn, identificatie ("naam") van dit systeem:

☐ systeem van type 1 ☐ systeem van type 2 - aantal ketels: 1

Voor collectieve systemen, aantal gebouwen aangesloten op dit systeem:

Voor collectieve systemen, aantal EPB-eenheden aangesloten op dit systeem:

Datum bouwvergunning:

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Zijn alle eisen die van toepassing zijn nageleefd?

Als het antwoord nee is, is er dan een afwijking verleend?

Als het antwoord ja is, komt wat waargenomen is overeen met de verleende afwijking?

Werd het protocol voor het bevel tot stillegging van het toestel toegepast?

☒ JA ☐ NEE

☐ JA ☐ NEE

☐ JA ☐ NEE

☐ JA ☐ NEE

TER CONCLUSIE, VOLDOET HET TOESTEL OF HET VERWARMINGSSYSTEEM

AAN DE EPB-REGLEMENTERING VOOR VERWARMING

☒ JA ☐ NEE

Datum volgende controle:

Aanvullende informatie betreffende de niet-conformiteit:

GEBREKEN EN TE TREFFEN MAATREGELEN

Gebreken die tijdens deze interventie werden verholpen:

Gebreken die tijdens deze interventie niet konden worden verholpen:

Maatregelen die moeten worden getroffen om deze gebreken op te lossen:

BIJLAGE(N)

Ondertekening eigenaar, houder/aangever milieuvergunning
of door hem gemachtigde persoon:

Naam: Owner



Diagnoseverslag van een verwarmingssysteem - onderdeel 'EPB-eisen'

Eisen betreffende het verwarmingssysteem

	van toepassing?	nageleefd?
Eis betreffende de energiemeting	☒	☒ JA ☐ NEE
Meting van de verbruikte brandstof van alle ketels (som vermogens > 100 kW)	☒	☒ JA ☐ NEE
Meting v.d. thermische energie die door alle verwarmingsketels afgegeven wordt (≥ 500 kW)	☐	☐ JA ☐ NEE
Meting v.d. thermische energie die door de gecentraliseerde productie van S.W.W. afgegeven wordt	☐	☐ JA ☐ NEE
Meting van de warmte die aan elk gebouw afgegeven wordt	☐	☐ JA ☐ NEE
Meting van het elektriciteitsverbruik van de ventilatoren ≥ 10.000 m³/h	☒	☒ JA ☐ NEE
Aanwezigheid op de meters van een inrichting die een automatische opname mogelijk maakt	☒	☒ JA ☐ NEE
Meting van de energie voor de verwarming en voor het S.W.W. van elke EPB-eenheid	☐	☐ JA ☐ NEE
Eis betreffende de energieboekhouding	☒	☒ JA ☐ NEE
Eis betreffende het logboek	☒	☒ JA ☐ NEE
Lijst van de verschillende toestellen aangesloten op een collectief afvoerkanaal	☒	☒ JA ☐ NEE
Eis betreffende de dimensioneringsnota van de verwarmingsketels	☒	☒ JA ☐ NEE
Eis betreffende de thermische isolatie van de leidingen en toebehoren	☒	☒ JA ☐ NEE
Indien nee, geef de totale lengte van niet-geïsoleerde leidingen aan [m] en het aantal toebehoren voor verwarming, SWW en lucht		

Eis betreffende de regeling van het verwarmingssysteem	☒	☒ JA ☐ NEE
Vermogensmodulatie van branders	☒	☒ JA ☐ NEE
Lokale regeling van de warmteafgiftelichamen	☒	☒ JA ☐ NEE
Regeling van de temperatuur van het water dat door de warmteafgiftelichamen stroomt	☒	☒ JA ☐ NEE
Verminderd en vorstvrij- of anti-condensatieregimes	☒	☒ JA ☐ NEE
Beheer van de circulatiepompen en van de verwarmingsketels	☒	☒ JA ☐ NEE
Eis betreffende de verdeling van verwarmingswater- en luchtdistributie	☒	☒ JA ☐ NEE
Eis betreffende de variatie van het verse luchtdebiet naargelang de reële bezetting	☒	☒ JA ☐ NEE
Eis betreffende de warmteterugwinning op dubbele flux ventilatie-eenheden	☒	☒ JA ☐ NEE

INFORMATIE VOOR EPB-CERTIFICATEURS EN MILIEUVERGUNNINGEN

Voor installaties > 1 MW, is er een analyseverslag van NO _x en CO-emissies uitgevoerd door een erkend labo ?	☐ JA ☐ NEE
Regeling van de ketel:	☐ Aquastaat (constante T) ☐ Geregeld door thermostaat ☒ Glijdend (externe voeler of andere)
Circulatiepomp:	☒ Geregeld ☐ Niet geregeld
Indien er meerdere ketels zijn, wordt de watercirculatie in de ketels stilgelegd wanneer deze uitgeschakeld worden?	☒ JA ☐ NEE
Aanwezigheid van een buffertank op de verwarmingskring van het systeem	☒
Lengte van niet-geïsoleerde verwarmingswaterleidingen van het systeem in stookplaats [m]:	
Aantal niet-geïsoleerde toebehoren op de verwarmingskring van het systeem in de stookplaats [aantal]:	
Sanitair warmwaterkring aanwezig	☒ Zo ja, is deze kring thermisch geïsoleerd: ☒ JA ☐ NEE
☒ Warmtepomp ☐ WKK	☐ Houtketel ☐ Heteluchtgenerator ☐ Externe warmtelevering
S.W.W. productie van het systeem:	☐ Monoblok ☒ Afzonderlijke tank ☐ Platenwarmtewisselaar
Volume van de buffertank voor SWW (l): 300	☒ Buffertank voor SWW geïsoleerd ☐ Platenwarmtewisselaar geïsoleerd