




VOOR ARTSEN

Om een goede luchtkwaliteit in de school waar u werkt te behouden, nodigen wij u uit om deze lijst te kopiëren en één keer per jaar te overlopen. Sommige aspecten moeten rechtstreeks met de directie worden besproken opdat de nodige maatregelen worden genomen, dit om te voorkomen dat de binnenlucht in het gebouw verslechtert en zodoende ook de gevolgen ervan op het niveau van de gezondheid van haar bewoners.

DATUM			
VENTILATIE (INFO GIDS P. 4)			
Omgeving			
Veel verkeer			
Belangrijke bouwwerken			
Aanwezigheid van vervuulende industrie in de omgeving			
Ventilatiesysteem			
Geautomatiseerd systeem			
Goede algemene staat			
Jaarlijks onderhoud uitgevoerd laatste onderhoud / /20.....			
Mogelijkheid van regeling per lokaal volgens de activiteiten			
Verluchting			
Mogelijkheid om de ramen te openen			
Ramen open tijdens de pauzes			
Een CO ₂ -detector voorzien in de volgende ruimtes			
CONTROLE VAN DE VERWARMING EN DE VOCHTIGHEID (P. 5)			
Aangepaste temperatuur in de verschillende lokalen			
Mogelijkheid tot regeling binnen de lokalen			
Controle van de vochtigheid vereist in de volgende ruimtes			
Adequate temperatuur van de warmwatertank (60°C)			
MATERIAALKEUZE EN RENOVATIE (P. 10-11)			
Meubilair			
Installatie van nieuw meubilair			

 OK  Te verbeteren  Niet van toepassing

Meubilair met gestoffeerde rugleuning of zitting vermijden (om huisstofmijt te voorkomen)			
Aanwezigheid van vast tapijt			
Werken			
Recent uitgevoerde werken			
Werken in uitvoering			
Geplande werken			
Lood			
Vermoeden van loden leidingen			
Aanwezigheid van oude verweerde verf op het houtwerk			
Asbest			
Aanwezigheid van een asbestinventaris (verplicht)			
Verdachte en beschadigde panelen			
Aanwezigheid van beschadigde isolatie			
Aanwezigheid van groene schoolborden			
Gezondheid			
Terugkerende symptomen in een klas of school			
Verdwijnen van symptomen bij de leerlingen of het personeel na de school of op dagen van afwezigheid			
Optreden van plotselinge symptomen na werken, nieuw meubilair of chemische behandeling			
Symptomen aanwezig in de school maar niet daarbuiten			

✔ OK ✘ Te verbeteren ⚡ Niet van toepassing

