

Controle van de alarmen (in het bijzonder van het permanent lekdetectiesysteem voor de niet-toegankelijke dubbelwandige opslagtanks)	
Controle van de staat van de inkuiping (voor de toegankelijke opslagtanks), van de inhoud van de inkuiping en van de aanwezigheid van water en slib voor de opslagtanks in open lucht	
Controle van de staat van de uitwendige bescherming tegen corrosie voor opslagtanks in open lucht	
Controle van de eventuele aanwezigheid van verontreiniging in de omgeving van de opslagtank, het toebehoren of het vulpunt	
Controle van de dichtheid van de opslagtank voor de niet-toegankelijke opslagtanks	

Ik verklaar de door de wetgeving voorziene controles te hebben uitgevoerd.

Ik verklaar de installatie:

- IN OVEREENSTEMMING (Groen controleplaatje)
- NIET IN OVEREENSTEMMING (Oranje controleplaatje - Zonder bodemverontreiniging)
- NIET IN OVEREENSTEMMING (Rood controleplaatje - Met bodemverontreiniging)

met het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de 1 februari 2018 betreffende de opslag van ontvlambare vloeistoffen die worden gebruikt als brandstof.

Uiterste datum van de volgende controle:/..../.....

	Voor kennisgeving
Handtekening expert	Handtekening klant



Informatie over veiligheidselementen waarvoor een overgangperiode² geldt

Welke soort opslagtank?	Vervaldatum voor de 1e controle en frequentie van de volgende periodieke controles	Vervaldatum voor de inconformiteitstelling
<p>Bestaande, niet-ingegraven opslagtank, <u>niet uitgerust met:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - een overvulbeveiligingssysteem - een ontluuchtingsleiding die in de openlucht uitkomt - een inkuiping (opslagtank met enkele wand of opslagtank met dubbele wand zonder permanent lekdetectiesysteem) 	<p>Eerste periodieke controle voor 27/08/2020 en daarna elk jaar tot 27/08/2023</p>	<p>27/08/2023</p>
<p>Bestaande, niet-ingegraven opslagtank, <u>uitgerust met:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - een overvulbeveiligingssysteem - een ontluuchtingsleiding die in de openlucht uitkomt - een inkuiping (opslagtank met enkele wand of opslagtank met dubbele wand zonder permanent lekdetectiesysteem) 	<p>Eerste periodieke controle voor 27/08/2024 en daarna om de 5 jaar</p>	<p>/</p>

² Enkel geldig voor opslagtanks die voor 27/08/2018 in dienst werden gesteld

