

(overvulbeveiliging, lekdetectiesysteem, alarmen van deze systemen): aanwezigheid en werking	
Controle van de aarding, indien aanwezig	
ALLEEN VOOR INGEGRAVEN OPSLAGTANKS	
Controle van de aanvulling	
ALLEEN VOOR INGEGRAVEN METALEN OPSLAGTANKS	
Conclusies van de expert in kathodische bescherming betreffende de aard van de bodem	
Moet een kathodische bescherming geïnstalleerd worden?	JA/NEE (schrappen wat niet van toepassing is)
Aanwezigheid van een kathodische bescherming?	JA/NEE (schrappen wat niet van toepassing is)

Ik verklaar de door de wetgeving voorziene controles te hebben uitgevoerd.

Ik verklaar de installatie:

- IN OVEREENSTEMMING (Groen controleplaatje)
- NIET IN OVEREENSTEMMING (Oranje controleplaatje - Zonder bodemverontreiniging)
- NIET IN OVEREENSTEMMING (Rood controleplaatje - Met bodemverontreiniging)

met het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de 1 februari 2018 betreffende de opslag van ontvlambare vloeistoffen die worden gebruikt als brandstof.

Uiterste datum van de volgende controle: /.... /.....

	Voor kennisgeving
Handtekening expert	Handtekening klant

De expert is verplicht om, binnen de 30 dagen na opstellen van dit document en voor de ingebruikname van de opslagtank, de bevoegde overheid (Leefmilieu Brussel of de gemeente) een kopie te bezorgen van dit controleverslag.

