



## VERSLAG BETREFFENDE DE UITVOERING VAN EEN ROOKTEST VOOR DE ONDOORLATENDHEID VAN EEN HERMETISCH AFGESLOTEN ZONE

DOCUMENT Nr.: .....

DATUM VAN KENNISGEVING: .../.../....

<b>Naam van het gebouw:</b>	<b>Adres van de werf:</b>
<b>Asbestverwijderaar:</b>	<b>Referentie van de vergunning:</b>
<b>Plaatsbepaling van de hermetisch afgesloten zone:</b>	<b>Referentie van de werkpost (zie werkplan/vergunning):</b>
<b>Verantwoordelijke voor de rooktest (voor de verwijderaar):</b>	
<b>Eventuele getuigen (naam/onderneming):</b>	
<b>Datum van uitvoering:</b>	
<b>Uur van aanvang:           Uur van beëindiging:</b>	
<b>Duur:</b>	
<b>Kenmerken van de zone:</b>	
Volume van de zone:	
Aantal extractoren:	
(Theoretisch) Maximaal totaal extractiedebiet:	
(Theoretisch) Maximaal aantal luchtverversingen per uur:	
Type en plaats van het te verwijderen asbest:	
<b>Voorafgaande controle van de zone:</b>	
Stabiele en stevige omhulling?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee → opmerkingen en getroffen maatregelen: .....
Afdoende bescherming van moeilijk te saneren oppervlakten?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee → opmerkingen en getroffen maatregelen: .....
Afwezigheid van ongecontroleerde openingen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee → opmerkingen en getroffen maatregelen: .....



<p>Buiten gebruik gestelde ventilatie (luchtaanvoer/-afzuiging)?</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee → opmerkingen en getroffen maatregelen: .....</p>
<p><b>Rooktest:</b></p> <p>Met rook vullen van de zone:</p> <p>Zone voldoende afgedicht om de werken te starten?</p>	<p><input type="checkbox"/> volledig <input type="checkbox"/> beperkt tot: .....</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee → opmerkingen en getroffen maatregelen: .....</p>
<p><b>Optrekken van de rook uit de zone:</b></p> <p>Tijd die nodig is om de rook volledig te laten optrekken?</p> <p>Afwezigheid van dode zones?</p> <p>Optrekken van de rook uit het groene compartiment van het personeelssas?</p> <p>Optrekken van de rook uit het groene compartiment van het materiaalssas?</p>	<p><input type="checkbox"/> minder dan 15 minuten → ok <input type="checkbox"/> meer dan 15 minuten → opmerkingen en getroffen maatregelen: .....</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee → opmerkingen en getroffen maatregelen: .....</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee → opmerkingen en getroffen maatregelen: .....</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee → opmerkingen en getroffen maatregelen: .....</p>
<p><b>Onderdruk</b></p> <p>Aanvankelijk onderdrukkniveau: waarde = .....</p>	<p><input type="checkbox"/> ≥ 10 Pa → ok <input type="checkbox"/> &lt; 10 Pa → opmerkingen en getroffen maatregelen: .....</p>
<p><b>Besluit :</b></p> <p>Zone klaar voor verwijdering van asbest ?</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee → opmerkingen en getroffen maatregelen : .....</p>
<p><b>Naam van de ondertekenaar voor de asbestverwijderaar:</b></p> <p><b>Datum van het verslag:</b></p>	<p><b>Handtekening:</b></p>

