

00750372  
30.08.2019

Bruxelles, le

**RECOMMANDE**

**Région de Bruxelles-Capitale**

N/Réf. : 13.08.2019/BE/Division EACBD/  
I-/MGA/IRO/SGO

**PARBAM**

Avenue Antoon Van Oss 1 / 2  
1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK

---

**Coordonnées à Bruxelles Environnement :**

N° de dossier : 04/AVIS/584126  
Votre contact : Sophie Gobiet - Département Travaux PEB  
Tél : 02/4354822  
Email : [sgobiet@environnement.brussels](mailto:sgobiet@environnement.brussels)

---

**Objet : Demande d'équivalence pour le projet situé Rue du Tivoli - Rue de Molenbeek - Rue Claessens à 1020 Laeken**

Monsieur,

Veillez trouver ci-dessous la décision prise par Bruxelles Environnement relative à votre demande d'équivalence pour le projet situé à l'adresse mentionnée ci-dessus.

**Décision :**

La feuille de calcul concernant la fourniture de chaleur externe de votre dossier a été correctement complétée selon les informations transmises qui doivent correspondre à la réalité.

Par conséquent, la valeur calculée  $f_p = 0.857$  pour le facteur de conversion en énergie primaire peut être utilisé dans le logiciel PEB pour les 400 unités PEB desservies par ce réseau de chaleur. Les unités concernées appartiennent aux lots 1,2,3,4 et 7.

Pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez obtenir, vous pouvez vous adresser directement à la personne dont les coordonnées sont reprises ci-dessus.

Nous vous prions de croire, Monsieur, à l'assurance de notre considération.

Barbara DEWULF  
Directrice générale adjointe

Sur délégation  
**S. VANSEVER**  
Hoofd onderafdeling

Frédéric FONTAINE  
Directeur général

Sur délégation  
**B. WILLOCX**  
Directeur

BRUXELLES ENVIRONNEMENT | LEEFMILIEU BRUSSEL



